中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307703582

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
上图电气有限公司
浙江省温州市乐清市北白象镇沿江产业区华池路 88 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
TGM1N-1600、TGM1NRT-1600、TGM1NRT/A-1600、TGM1NRT/P-1600；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 28 日　　**有效期至：**2029 年 06 月 02 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 11 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307703582

TGM1N-1600、TGM1NRT-1600、TGM1NRT/A-1600、TGM1NRT/P-1600；
Ue：AC400V/415V，AC690V；Ui：1000V；Uimp：8kV；
In：TGM1N-1600、TGM1NRT/P-1600：1000A、1250A、1500A、1600A；
TGM1NRT-1600、TGM1NRT/A-1600：1000A（0.8-1.0In 可调）、1250A（0.8-1.0In 可调）、1500A（0.8-1.0In 可调）、1600A（0.8-1.0In 可调）；
Ics：AC400V/415V：M 型：50kA，H 型：85kA；AC690V：M/H 型：20kA；
Icu：AC400V/415V：M 型：50kA，H 型：100kA；AC690V：M/H 型：20kA；
过电流脱扣器类型：热磁式；
选择性类别：A 类；
极数：3P、4P（三个保护极，N 极可开闭）；
额定频率：50/60Hz；
适用于隔离用；

型号解释：

TG	M	1N	□	-	1600	□	/	□	□
①	②	③	④		⑤	⑥		⑦	⑧

①TG：企业特征代号
②M：塑料外壳式断路器
③1N：设计序号
④□：无表示热磁固定；RT 代表热磁双可调；RT/A 代表热可调；RT/P 代表磁可调；
⑤1600：壳架电流（A）
⑥□：分断能力：M 表示普通型；H 表示高分断型
⑦极数：3 表示三极；4 表示四极
⑧脱扣型式：300 表示无附件

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司